Publié le 19/10/26

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Départementale de la Marne
Service santé-environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD51-SE@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Cuivre, Nickel, Plomb

CDC SEZANNE SUD-OUEST MARNAIS REGIE

Commune de : SEZANNE

Prélèvement et mesures de terrain du **12/10/2026 à 09h39** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : CCSSOM SEZANNE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : SEZANNE DISTRIBUTION BOURG - 49 RUE PAUL DOUMER, 51120 SÉZANNE MITIGEUR CUISINE
Code point de surveillance : 0000000961 Code installation : 000720 Type d'analyse : PBCUN
Code Sise analyse : 00165091 Référence laboratoire : H_CS26.11120.2 Numéro de prélèvement : 05100147308

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05100147308 - page : 1)

Châlons-en-champagne, le 16 octobre 2026
Pour la Directrice de la Délégation Départementale de la Marne,

La Technicienne Sanitaire et de Sécurité Sanitaire,

Léa GRAINCOURT

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
PLOMB	2,4	µg/L		10,0		
NICKEL	2,0	µg/L		20,0		
CUIVRE	0,12	mg(Cu)/L		2,0		1,0

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1