Publié le 06/11/26

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Départementale de la Marne
Service santé-environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD51-SE@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

CDC SEZANNE SUD-OUEST MARNAIS REGIE

Commune de : SEZANNE

Prélèvement et mesures de terrain du **02/11/2026 à 10h32** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : CCSSOM SEZANNE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : SEZANNE CAMPING - 8 RUE DE SAUDOY 51120 SEZANNE MITIGEUR CUISINE
Code point de surveillance : 0000002623 Code installation : 000720 Type d'analyse : A
Code Sise analyse : 00165328 Référence laboratoire : H_CS26.12592.3 Numéro de prélèvement : 05100147545

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Châlons-en-champagne, le 6 novembre 2026
Pour la Directrice de la Délégation
Départementale de la Marne,

Le Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire,

Matthieu DETREZ

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	15	°C				25,0
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	15,1	°C				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	665	µS/cm			200	1100
Equilibre Calco-carbonique						
PH	6,9	unité pH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
CHLORE LIBRE	0,09	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	0,10	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0	n/(100mL)		0		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0	n/(100mL)		0		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	0	n/(100mL)				0
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	<1	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	<1	n/mL				
Contexte Environnemental						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	18,7	°C				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
ASPECT (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
COULEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
ODEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,30	NFU				2
CALCIUM	121	mg/L				
CHLORURES	17,6	mg/L				250
CONDUCTIVITÉ À 25°C	660	µS/cm			200	1100
MAGNÉSIUM	6,3	mg(Mg)/L				
SULFATES	30,6	mg/L				250
COLORATION	<5	mg(Pt)/L				15
Equilibre Calco-carbonique						
PH	7,4	unité pH			6,5	9,0
HYDROGÉNOCARBONATES	355	mg/L				
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	29,1	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	32,8	°f				
Oxygène et matières organiques						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,46	mg(C)/L				2
Paramètres azotés et phosphorés						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,050	mg/L				0,1
NITRATES (EN NO3)	12,7	mg/L		50,0		
NITRITES (EN NO2)	<0,010	mg/L		0,5		
NITRATES/50 + NITRITES/3	<0,257	mg/L		1,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1