Publié le 06/11/26

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Départementale de la Marne
Service santé-environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD51-SE@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

CDC SEZANNE SUD-OUEST MARNAIS REGIE

Commune de : SEZANNE

Prélèvement et mesures de terrain du **02/11/2026 à 09h19** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : CCSSOM SEZANNE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : SEZANNE DISTRIBUTION BOURG - ÉCOLE- RUE DE L'HÔTEL DE VILLI MITIGEUR CUISINE
Code point de surveillance : 0000000961 Code installation : 000720 Type d'analyse : A
Code Sise analyse : 00165327 Référence laboratoire : H_CS26.12592.2 Numéro de prélèvement : 05100147544

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Châlons-en-champagne, le 6 novembre 2026
Pour la Directrice de la Délégation Départementale de la Marne,

Le Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire,

Matthieu DETREZ

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	13	°C				25,0
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	13,3	°C				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	665	µS/cm			200	1100
Equilibre Calco-carbonique						
PH	6,8	unité pH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
CHLORE LIBRE	<0,05	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	0,05	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0	n/(100mL)		0		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0	n/(100mL)		0		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	0	n/(100mL)				0
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	1	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	68	n/mL				
Contexte Environnemental						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	18,8	°C				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
ASPECT (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
COULEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
ODEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	0,40	NFU				2
CALCIUM	122	mg/L				
CHLORURES	17,2	mg/L				250
CONDUCTIVITÉ À 25°C	660	µS/cm			200	1100
MAGNÉSIUM	6,1	mg(Mg)/L				
SULFATES	31,0	mg/L				250
COLORATION	<5	mg(Pt)/L				15
Equilibre Calco-carbonique						
PH	7,3	unité pH			6,5	9,0
HYDROGÉNOCARBONATES	355	mg/L				
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	29,1	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	33,0	°f				
Oxygène et matières organiques						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,48	mg(C)/L				2
Paramètres azotés et phosphorés						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,050	mg/L				0,1
NITRATES (EN NO3)	12,5	mg/L		50,0		
NITRITES (EN NO2)	<0,010	mg/L		0,5		
NITRATES/50 + NITRITES/3	<0,253	mg/L		1,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1